ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
Laboratoř, pracoviště P1
Mánesova 41/6, České Budějovice
telefon: 387 761 770, 387 761 774
e-mail: karel.janowiak@cevak.cz

L 1146

Zkušební laboratoř č. 1146 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 5537/2026

Zákazník: Obec Mokrý Lom

Mokrý Lom 1
374 01 Mokrý Lom

Vzorek číslo: **8946**
Místo odběru: **Mokrý Lom, čp. 22**
Předmět zkoušky: pitná voda
Typ vzorku: prostý
Typ rozboru: dodávaná voda
Odběr v rozsahu akreditace: Ne*
Odebral: Vlk Pavel

Datum odběru: 12.03.2026
Čas odběru: 06:00
Datum příjmu: 12.03.2026
Datum provedení analýz: 12.03.2026 - 24.03.2026

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Barva	<5	mg/l Pt		SOP č.1	P1	A	20	MH	vyhovuje
Zákal	0,55	ZF(n)	20%	SOP č.3	P1	A	5	MH	vyhovuje
Pach	přijatelný			SOP č.2	P1	A	přijatelný	MH	vyhovuje
Konduktivita (25 °C)	13,3	mS/m	5%	SOP č.5	P1	A	125	MH	vyhovuje
pH	6,5		0,1	SOP č.6	P1	A	6,5 - 9,5	MH	vyhovuje
CHSK-Mn	0,5	mg/l	20%	SOP č.13	P1	A	3,0	MH	vyhovuje
Amonné ionty	<0,05	mg/l		SOP č.15A	P1	A	0,50	MH	vyhovuje
Dusitany	<0,010	mg/l		SOP č.16	P1	A	0,50	NMH	vyhovuje
Dusičnany	8,8	mg/l	10%	SOP č.17A	P1	A	50	NMH	vyhovuje
Chloridy	4,9	mg/l	10%	SOP č.18	P1	A	250	MH	vyhovuje
Sírany	20	mg/l	20%	SOP č.19	P1	A	250	MH	vyhovuje
Fluoridy	<0,2	mg/l		SOP č.32	P1	A	1,5	NMH	vyhovuje
Bór	<0,20	mg/l		SOP č.33	P1	A	1,5	NMH	vyhovuje
Chuť	přijatelná			SOP č.2	P1	A	přijatelná	MH	vyhovuje
Chlor volný	<0,05	mg/l		SOP č.51	P1	A	0,3	MH	vyhovuje
Kyanidy celkové	<0,0050	mg/l		CZ SOP D06 02 089.A	ALS	SA	0,050	NMH	vyhovuje
Bromičnany	<5,0	µg/l		CZ SOP D06 02 098	ALS	SA	10	NMH	vyhovuje
Chlorečnany	<10	µg/l		CZ SOP D06 02 098	ALS	SA	250	NMH	vyhovuje
Chloritany	<10	µg/l		CZ SOP D06 02 098	ALS	SA	250	MH	vyhovuje
Chloritany a chlorečnany	<20	µg/l		CZ SOP D06 02 098	ALS	SA	250	NMH	vyhovuje
Vápník + hořčík	0,72	mmol/l	15%	SOP č.9	P1	A	2,0 - 3,5	DH	
Vápník	18	mg/l	15%	SOP č.9	P1	A	40 - 80	DH	
Hořčík	6,7	mg/l	15%	SOP č.9	P1	A	20 - 30	DH	
Mangan	<0,020	mg/l		SOP č.37	P1	A	0,050	MH	vyhovuje
Železo	<0,050	mg/l		SOP č.36	P1	A	0,20	MH	vyhovuje
Hliník	<0,050	mg/l		SOP č.38	P1	A	0,20	MH	vyhovuje
Sodík	6,570	mg/l	10.0%	CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	200	MH	vyhovuje
Chrom	<1,0	µg/l		CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	25	NMH	vyhovuje
Rtuť	<1,000	µg/l		CZ SOP D06 02 096	ALS	SA	1,0	NMH	vyhovuje
Nikl	2,7	µg/l	10.0%	CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	20	NMH	vyhovuje
Měď	5,0	µg/l	10.0%	CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	1000	NMH	vyhovuje
Arsen	<1,0	µg/l		CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	10	NMH	vyhovuje
Selen	<1,0	µg/l		CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	20	NMH	vyhovuje
Kadmium	<0,20	µg/l		CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	5,0	NMH	vyhovuje
Antimon	<1,0	µg/l		CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	10,0	NMH	vyhovuje

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Olovo	<1,0	µg/l		CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	10	NMH	vyhovuje
Draslík	1,66	mg/l	10.0%	CZ SOP D06 02 002	ALS	SA	1 - 10	DH	
Koliformní bakterie	0	KTJ/100ml		SOP č.201	P1	A	0	MH	vyhovuje
Escherichia coli	0	KTJ/100ml		SOP č.201	P1	A	0	NMH	vyhovuje
Intestinální enterokoky	0	KTJ/100ml		SOP č.203	P1	A	0	NMH	vyhovuje
Počty kolonií při 36 °C	0	KTJ/1ml		SOP č.204	P1	A	40	MH	vyhovuje
Počty kolonií při 22 °C	8	KTJ/1ml		SOP č.204	P1	A	200	MH	vyhovuje
2,4-D	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Acetochlor	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Acetochlor ESA	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,1	NMH	vyhovuje
Acetochlor OA	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,1	NMH	vyhovuje
Alachlor	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Alachlor ESA	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,5	SH	
Alachlor OA	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,5	SH	
AMPA	<0,050	µg/l		CZ SOP D06 03 185.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Atrazin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Atrazin-2-hydroxy	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	1	SH	
Azoxystrobin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Bentazon	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Boskalid	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Cyprokonazol	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Desethylatrazin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Desethylterbutylazin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Desisopropylatrazin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Dicamba	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Diflufenican	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Dimethachlor	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Dimethenamid	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Dimethoate	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Epoxikonazol	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Fenpropidin	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Fluroxypyr	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Glyfosát	<0,050	µg/l		CZ SOP D06 03 185.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Hexazinon	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Chinmerak	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Chloridazon-desphenyl-methyl	<0,050	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	3	SH	
Chloridazon	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,3	NMH	vyhovuje
Chloridazon-desphenyl	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	3	SH	
Chlorpyrifos	<0,005	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Chlortoluron	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Chlortoluron-desmethyl	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Isoproturon	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Isoproturon-desmethyl	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Isoproturon-monodesmethyl	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Klomazon	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Klopyralid	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Linuron	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
MCPA	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
MCPP	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Metazachlor	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Metazachlor ESA	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	2,5	SH	
Metazachlor OA	<0,040	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	2,5	SH	
Metkonazol	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Metolachlor	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Metolachlor ESA	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,5	SH	
Metolachlor OA	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,5	SH	
Metribuzin	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Metribuzin desamino	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Napropamid	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Pendimethalin	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Pethoxamid	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Prochloraz	<0,020	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Propamocarb	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Propiconazol	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Prothiokonazol	<0,050	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Simazin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Simazin 2-hydroxy	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Spiroxamin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Tebukonazol	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Terbuthylazin	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Terbuthylazin-desethyl-2-hydroxy	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Terbuthylazin-hydroxy	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Thiacloprid	<0,010	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Thiofanát-methyl	<0,030	µg/l		CZ SOP D06 03 183.A	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje
Pesticidní látky celkem	0	µg/l		CZ SOP D03 02	ALS	SA	0,50	NMH	vyhovuje
Kyselina chloroctová	<1,0	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA			
Kyselina dichloroctová	<0,50	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA			
Kyselina trichloroctová	<0,50	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA			
Kyselina bromoctová	<1,0	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA			
Kyselina dibromoctová	<0,50	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA			
Halogenoctové kyseliny	0	µg/l		CZ SOP D06 03 182.A	ALS	SA	60	NMH	vyhovuje
1,2-dichlorethan	<0,750	µg/l		CZ SOP D06 03 155	ALS	SA	3,0	NMH	vyhovuje
Bromoform	0,23	µg/l	40.0%	CZ SOP D06 03 155	ALS	SA			
Bromdichlormethan	0,33	µg/l	40.0%	CZ SOP D06 03 155	ALS	SA			
Dibromchlormethan	0,49	µg/l	40.0%	CZ SOP D06 03 155	ALS	SA			
Chloroform	0,67	µg/l	40.0%	CZ SOP D06 03 155	ALS	SA	30	NMH	vyhovuje
Trihalomethany	1,72	µg/l		CZ SOP D06 03 155	ALS	SA	50	NMH	vyhovuje
Tetrachlorethen	<0,20	µg/l		CZ SOP D06 03 155	ALS	SA	10	NMH	vyhovuje
Trichlorethen	<0,10	µg/l		CZ SOP D06 03 155	ALS	SA	10	NMH	vyhovuje
Benzen	<0,20	µg/l		CZ SOP D06 03 155	ALS	SA	1,0	NMH	vyhovuje
Perfluorobutanová kyselina (PFBA)	<0,0015	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoropentanová kyselina (PFPA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorohexanová kyselina (PFHxA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoroheptanová kyselina (PFHpA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoroktanová kyselina (PFOA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorononanová kyselina (PFNA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorodekanová kyselina (PFDA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoroundekanová kyselina (PFUnDA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorododekanová kyselina (PFDoDA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorotridekanová kyselina (PFTrDA)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorobutansulfonová kyselina (PFBS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoropentansulfonová kyselina (PFPS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorohexansulfonová kyselina (PFHxS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoroheptansulfonová kyselina (PFHpS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoroktansulfonová kyselina (PFOS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorononansulfonová kyselina (PFNS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorodekansulfonová kyselina (PFDS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluoroundekansulfonová kyselina (PFUnDS)	<0,001	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Perfluorododekansulfonová kyselina (PFDoDS)	<0,0003	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	NM	Zkušební metoda		Akr.	Limit	Typ	Hodnocení
Perfluorotridekansulfonová kyselina (PFTrDS)	**<0,001**	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA			
Suma 20 PFAS	**0**	µg/l		CZ SOP D06 03 197.A	ALS	SA	0,1	NMH	vyhovuje
Bisfenol A	**<0,030**	µg/l		CZ SOP D06 03 178	ALS	SA	2,5	NMH	vyhovuje
Benzo(a)pyren	**<0,0050**	µg/l		CZ SOP D06 03 161	ALS	SA	0,01	NMH	vyhovuje
Suma PAU	**0**	µg/l		CZ SOP D06 03 161	ALS	SA	0,10	NMH	vyhovuje

Limit (zdroj pro hodnocení): **Vyhláška č.252/2004 Sb., příloha č.1 v platném znění**

Poznámky ke vzorku:

* Výsledky rozboru vzorku odebraného zákazníkem se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Údaje o času a místu odběru poskytl zákazník, laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Přehled zkušebních metod:

CZ SOP D06 03 178 (ČSN EN ISO 18857-2)
CZ SOP D06 02 098 (ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-4, US EPA Method 300.1)
CZ SOP D06 03 182.A (DIN 38407-35)
CZ SOP D06 02 002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358)
CZ SOP D06 02 089.A (ČSN 75 7415, ČSN EN ISO 14403-2)
CZ SOP D06 03 161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, ČSN EN ISO 6468, US EPA 8000D)
CZ SOP D03 02 (stanoveno výpočtem)
CZ SOP D06 03 183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694)
CZ SOP D06 03 182.A (DIN 38407-35)
CZ SOP D06 03 183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694)
CZ SOP D06 03 183.A (US EPA Method 535, US EPA Method 1694)
CZ SOP D06 03 185.A (ČSN ISO 21458)
CZ SOP D06 03 197.A (US EPA Method 537, ČSN P CEN/TS 15968, ISO 21675, ISO 25101, DIN 38407-53, DIN EN 17892)
CZ SOP D06 02 096 (US EPA Method 245.7, ČSN EN ISO 17852)
CZ SOP D06 03 155 (US EPA Method 624.1, US EPA Method 5021A, US EPA Method 8260B, US EPA Method 8015C, ČSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ČSN ISO 11423-1, ČSN EN ISO 15680)
SOP č.1 (ČSN EN ISO 7887)
SOP č.13 (ČSN EN ISO 8467)
SOP č.15A (ČSN ISO 7150-1)
SOP č.16 (ČSN EN 26777)
SOP č.17A (Janoušek I., Fiala J.: Vodní hospodářství 38B, 51:1988)
SOP č.18 (EPA 325.3:1982)
SOP č.19 (EPA 375.4:1978)
SOP č.2 (ČSN EN 1622; ČSN 75 7340)
SOP č.201 (ČSN EN ISO 9308-1)
SOP č.203 (ČSN EN ISO 7899-2)
SOP č.204 (ČSN EN ISO 6222)
SOP č.3 (ČSN EN ISO 7027-1)
SOP č.32 (ČSN ISO 10359-1)
SOP č.33 (ČSN ISO 9390)
SOP č.36 (ČSN ISO 6332)
SOP č.37 (ČSN 83 0520-21:1978)
SOP č.38 (ČSN ISO 10566)
SOP č.5 (ČSN EN 27888)
SOP č.51 (Manuál firmy Hach, ČSN EN ISO 7393-2)
SOP č.6 (ČSN ISO 10523)
SOP č.9 (ČSN ISO 6058, ČSN ISO 6059)

Vysvětlivky:

NM - Nejistota měření je rozšířená standartní nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95 %. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosti.
NMH - nejvyšší mezní hodnota, **MH** - mezní hodnota, **DH** - doporučená hodnota, **SH** - směrná hodnota
P1 - zkouška provedená na pracovišti 1; Mánesova 41/6, České Budějovice
ALS - zkouška provedená externím poskytovatelem ALS Czech Republic, s.r.o.; Na Harfě 336/9, Praha 9
PV - zkouška provedená externím poskytovatelem Povodí Vltavy, státní podnik; E. Pittera 1, České Budějovice
Akr. - zkouška v rozsahu akreditace: **A** - ano; **N** - ne; **S** - zkouška provedená externím poskytovatelem; **M** - zkouška provedená na místě odběru

Prohlášení:

Při hodnocení dle výše zmíněné vyhlášky bylo použito rozhodovací pravidlo „Sdílené riziko", kde nejistota měření není zohledňována.
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího pracoviště reprodukován jinak než celý.
Případné reklamace budou řešeny na základě dokumentu "Vyřizování stížností a reklamací v laboratoři".

Vystaveno dne: 26.3.2026

ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Ing. Šárka Andresová
zástupce vedoucího pracoviště

konec protokolu